

# M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

**Městys Ostrov u Macochy**  
**Ostrov u Macochy 80**  
**679 14 Ostrov u Macochy, IČO: 00280780**  
zastoupení :  
**HAŠKA a.s.**  
**Jungmanova 74**  
**666 01 Tišnov, IČO: 25347705**

Spis. zn.: SMBK 51160/2018/ŽP/BAT/6

Čj.: MBK 62034/2019

Vyřizuje: Ing. Jiřina Batelková

Tel.: 516 775 335

Fax: 516 775 544

E-mail: batelkova@blansko.cz

Datum: 2.12.2019

## **SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ**

### **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

Městys Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy , IČO: 00280780, zastoupení : HAŠKA a.s., Jungmanova 74, 666 01 Tišnov, IČO: 25347705, požádal odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko (dále jen MěÚ OŽP Blansko) podáním ze dne 1.10.2019 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: **PRODLOUŽENÍ A VÝMĚNA ZÁSOBOVACÍHO VODOVODNÍHO ŘADU U POŽÁRNÍ ZBROJNICE ,OSTROV U MACOCHY**, na p.č. 1686/1,1689/1 v k.ú. Ostrov u Macochy

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí , jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona zák. č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen stavební zákon) , ve společném územním a stavebním řízení podle § 94j a následujících stavebního zákona přezkoumal podle § 94o stavebního zákona podanou žádost. Na základě tohoto přezkoumání rozhodl takto:

Podle § 94p stavebního zákona a §9 a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu , ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 15 zákona vodního zákona vydává

### **společné stavební povolení**

pro stavbu

### **PRODLOUŽENÍ A VÝMĚNA ZÁSOBOVACÍHO VODOVODNÍHO ŘADU U POŽÁRNÍ ZBROJNICE ,OSTROV U MACOCHY**

kraj Jihomoravský, č.h.p. 4-15-02-094, obec **Ostrov u Macochy**, katastrální území **Ostrov u Macochy** , parc. č. : **1686/1, 1689/1**

orientační určení polohy místa : **X= 1141318,286 Y=582337,448**  
**X= 1141196,550 Y=582370,957**

#### **Údaje o povolené stavbě vodního díla:**

Účelem stavby je zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Stávající obytná zástavba v části lokality je v současnosti napojena na veřejnou vodovodní síť. Stávající vodovodní řad je značně poruchový a potrubí vykazuje mechanické závady, které způsobují

opakované úniky pitné vody. Stávající řešený vodovodní řad je slepý.

Návrh stavby řeší propojení konců stávajících zásobovacích řadů prodloužením stávajícího vodovodního zásobovacího řadu. Stávající vodovodní řad bude rekonstruován výměnou stávajícího vodovodního potrubí v původní trase a dimenzi. Stávající vodovodní přípojky budou přepojeny na nové potrubí zásobovacích řadů navrtávacími pasy se zemním ventilem.

#### **Stavební objekt SO 402- prodloužení zásobovacího vodovodního řadu**

Prodloužený vodovodní řad je tvořen vodovodním potrubím z tvárné, hrdlové litiny PN 16 DN 80 o délce 60,0 m. Na řadu bude umístěno sekční šoupě DN 80 se zemními teleskopickou soupravou a podzemní hydrant PH3 DN 80 pro zásobování požární vodou, odvodušnění a odkalení řadu. Potrubí a armatury budou tlakové, vodotěsné, chemicky a mechanicky odolné a hygienicky nezávadné pro vedení pitné vody. Potrubí bude uloženo v jednotném sklonu na pískové hutněné lože a obsypáno hutněným pískem nad horní okraj potrubí. Nad potrubí bude osazen vyhledávací vodič CYY 6 mm<sup>2</sup> s vyvedením do poklopů armatur a výstražná fólie š.300mm modré barvy a s nápisem „VODOVOD“. Před napojením vodovodního řadu bude proveden proplach a dezinfekce potrubí, odběr vzorků pitné vody k laboratornímu rozboru a tlaková zkouška .

#### **Stavební objekt SO 401- výměna potrubí stávajícího zásobovacího řadu**

Jedná se o výměnu stávajícího IPE potrubí za potrubí z tvárné, hrdlové litiny DN 80 PN 16 o délce 99,0 m v původní trase a dimenzi. Na řadech budou umístěny sekční šoupata DN 80 se zemními teleskopickými soupravami a podzemní hydrant PH2 DN 80 pro, odvodušnění a odkalení řadů. Pro zásobování požární vodou bude na řadu osazen nadzemní hydrant NH1 DN80. Potrubí a armatury budou tlakové, vodotěsné, chemicky a mechanicky odolné a hygienicky nezávadné pro vedení pitné vody. Potrubí bude uloženo v jednotném sklonu na pískové hutněné lože a obsypáno hutněným pískem nad horní okraj potrubí. Nad potrubí bude osazen vyhledávací vodič CYY 6 mm<sup>2</sup> s vyvedením do poklopů armatur a výstražná fólie š.300 mm modré barvy a s nápisem „VODOVOD“. Před napojením vodovodních řadů bude proveden proplach a dezinfekce potrubí, odběr vzorků pitné vody k laboratornímu rozboru a tlaková zkouška.

**Účel užívání povolené stavby vodního díla:** zásobování obyvatel pitnou vodou

#### **Pro umístění a povolení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. **Stavební objekt SO 402- prodloužení zásobovacího vodovodního řadu** - Nový řad bude napojen na vyměněný vodovodní řad SO 401 v místě místní křižovatky , na pozemku p.č. 1686/1 v k.ú. Ostrov u Macochy, ve vzdálenosti 4589mm od pozemku p.č. 76/2 k.ú. Ostrov u Macochy, po 11m se trasa vodovodního řadu lomí (45°) a přechází na pozemek p.č.1689/1 k.ú. Ostrov u Macochy – místní komunikace , ve které vede v souběhu se sousedními parcelami č. 75/11, st.221,st.218 k.ú. Ostrov u Macochy ve vzdálenosti cca 1000mm a před parcelou č. 75/25 se napojuje na stávající vodovodní řad.
2. Stavba bude umístěna jak je výše popsáno a zakresleno v situačních výkresech C 02.- katastrální situační výkres v měřítku 1:500 a C 03. - koordinační situační výkres v měřítku 1:500, které jsou součástí dokumentace stavby.
3. Pro uskutečnění stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky k.ú. Ostrov u Macochy - parc. č. 1686/1 , 1689/1.
4. Zařízení staveniště bude na pozemcích stavby a bude splňovat podmínky stanovené v §2 a v příloze č.1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zařízení staveniště , které překročí parametry staveb a zařízení uvedených v § 79 odst.2 stavebního zákona , vyžaduje ke svému umístění územní rozhodnutí, případně územní souhlas.
5. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace; kterou vypracoval Ing. Arch. Radek Haška, ověřil Ing. Vladimír Haška - ČKAIT 1000828, 5/2019 , v dubnu 2019,

- ověřené ve vodoprávním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 75 zákona stavebního zákona odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
  7. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
  8. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
  9. Škody, které budou způsobeny během stavby nebo v souvislosti s ní, budou hrazeny dle platných předpisů.
  10. Stroje používané pro stavbu musí být v dobrém technickém stavu, který musí být denně kontrolovány, zejména musí být kontrolovány úkapy ropných látek. Případné úniky ropných látek je třeba okamžitě sanovat.
  11. Zařízení staveniště bude splňovat podmínky stanovené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
  12. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
  13. Stavebník prokazatelně oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: závěrečná kontrolní prohlídka stavby
  14. Stavba bude dokončena nejpozději **do 30.10.2021**.
  15. Stavba bude prováděna dodavatelsky a oprávněnou osobou. Investor je povinen na staveništi umístit na viditelném místě tabuli podávající informaci o názvu stavby, dodavateli stavby, jménu odpovědného stavbyvedoucího a termínu dokončení stavby.
  16. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená projektová dokumentace, stavební deník a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
  17. Zhotovitel je povinen vést přehledně stavební deník. Před zahájením stavebních prací je nutno oznámit vodoprávnímu úřadu jméno zhotovitele stavby. S oznámením bude předložen - u fyzických osob živnostenský list (kopie), u právnických osob výpis z obchodního rejstříku (kopie), jako doklad oprávnění provádění stavby.
  18. Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením vodoprávního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních předpisů.
  19. Stavbou nesmí být dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních pozemků či nemovitostí. V případě potřeby vstupu na sousední pozemek jste povinni se předem s vlastníky dohodnout.
  20. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Doklady o využití nebo odstranění odpadů budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
  21. Před zahájením zemních prací bude v dostatečném předstihu zajištěno vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v místě stavby tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Zahájení prací v ochranných pásmech nadzemních a podzemních inženýrských sítí bude oznámeno jejich jednotlivým správcům.
  22. Zemní práce v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí budou prováděny výhradně ručním náradím bez použití mechanismů.
  23. Před provedením záhozu výkopů v místě dotčení původních inženýrských sítí budou jednotlivě přizváni jejich správci k provedení kontroly a o kontrole pořízen zápis.
  24. Vozovky ani veřejná prostranství nesmí být znečišťovány, případné znečištění musí být okamžitě odstraněno.
  25. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky, které stanovili :
    - A. **KHS Jm kraje ,pracoviště Blansko ve svém závazném stanovisku č.j. KHSJM 38164/2019/BK/HOK ze dne 11.7.2019:**  
Před uvedením nového vodovodního řadu do provozu bude proveden odběr a laboratorní

rozbor vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru podle příl. č.5 vyhlášky č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ,ve znění pozdějších předpisů. Výsledek laboratorního rozboru pitné vody bude předložen na KHS JmK .

**B. Odbor ZP MěÚ Blansko, ve svém závazném stanovisku č.j. MBK 36260/2019 ze dne 10.7.2019 :**

Stavebník předloží doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (§ 39 odst.1 zákona o odpadech) a dále doklady o využití – odstranění odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, a to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů, jak byla uvedena ve schválené projektové dokumentaci, jako podmínku kolaudace.

26. Budou respektovány ty části dále citovaných vyjádření a stanovisek vlastníků a správců inženýrských sítí, komunikací, které se týkají podmínek jejich ochrany:

- GrindServises , s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno, ze dne 16.7.2019, č.j. 5001955423
- E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne 28.6.2019, č.j. D8610-16336415
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, ze dne 27.6.2019, č.j. 676997/19
- Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Boskovice, vyjádření č.j. 0797/19 ze dne 25.7.2019

27. Po ukončení prací bude ve smyslu § 122 stavebního zákona požádáno o vydání kolaudačního souhlasu . Přílohy žádosti o vydání kolaudačního souhlasu :

- dokumentace skutečného provedení stavby
- geometrický plán
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
- doklad o způsobu naložení s odpady
- prohlášení o shodě a certifikáty výrobků
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
- laboratorní rozbor pitné vody
- stavební deník
- předávací protokol

**Účastníci řízení podle § 27 odst.1 správního řádu :**

Městys Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy , IČO: 00280780, zastoupení : HAŠKA a.s., Jungmanova 74, 666 01 Tišnov, IČO: 25347705

**Odůvodnění:**

Městys Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy , IČO: 00280780, zastoupení : HAŠKA a.s., Jungmanova 74, 666 01 Tišnov, IČO: 25347705, požádal odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko podáním ze dne 1.10.2019 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: **PRODLOUŽENÍ A VÝMĚNA ZÁSOBOVACÍHO VODOVODNÍHO ŘADU U POŽÁRNÍ ZBROJNICE , OSTROV U MACOCHY,** na p.č. 1686/1, 1689/1 v k.ú. Ostrov u Macochy.

Dne 1.10.2019 bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Vodoprávní úřad opatřením ze dne 23.10.2019, č.j. MBK 55333/2019 oznámil zahájení společného stavebního a územního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům . Vzhledem k tomu, že mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu umístění a provádění , upustil ve smyslu § 94m odst.3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své případné námítky nebo důkazy proti umístění stavby , projektové

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení . Ve stejné lhůtě měly sdělit svá stanoviska dotčené orgány.

Při stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona vycházel vodoprávní úřad z předpokládaného působení stavby na okolí, a to s ohledem na její konstrukci, hmotu a odstupy od okolních hranic pozemků, ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí. Dále přihlédl k předpokládanému působení stavby při jejím provádění a následném užívání na okolí. Z těch hledisek přiznal postavení účastníka řízení :

- dle písm. a) stavebníkovi
- dle písm. b) městyse Ostrov u Macochy, obce na jejichž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn
- dle písm. d) vlastníkům pozemků, na kterých má být stavba provedena; jde o vlastníky pozemků katastrální území Ostrov u Macochy p.č. 1686/1,1689/1 (vlastník městyse Ostrov u Macochy
- dle písm. e) osobám jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno - takto bylo postavení účastníka řízení přiznáno vlastníkům pozemků k.ú. městyse Ostrov u Macochy parcelní čísla: p.č. 75/11, p.č.st.221, p.č.st.218, p.č.75/25, p.č.st.79, p.č.76/3, p.č.st.84, p.č.2/1, p.č.st.250, p.č. st.342, p.č.1/15, p.č.1/6, p.č.1/3, p.č.1807, p.č.1642/20, p.č.1642/19, p.č.76/2, p.č.76/1, p.č.76/2, p.č.1685/1
- dle písm. e) jde rovněž o vlastníky a správce dotčených inženýrských sítí, komunikací

V průběhu společného územního a stavebního řízení vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona , projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil stanoviska a připomínky. Zjistil, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů , s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popř. rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního a vodního zákona. Dále ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu. Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického popř. jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním předpisem , vodoprávní úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Žádost byla doložena následujícími rozhodnutími, závaznými stanovisky a vyjádřeními (bez stanovených podmínek) neuvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí:

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko č.j. HSBM-2-98-3/2-POKR-2019 ze dne 11.7.2019
- závazné stanovisko MěÚ Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, ze dne 10.7.2019, č.j. ÚP NS 241/2019- MBK 36294/2019-Ře
- sdělení Agentury OP ČR, Správy CHKO Moravský kras, ze dne 26.7.2019, č.j. SR/0271/JM/2019
- doklady o vlastnictví pozemků
- plná moc k zastupování

K záměru stavby vodního díla vydal MěÚ Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje závazné stanovisko dne 10.7.2019, č.j. ÚP NS 241/2019- MBK 36294/2019-Ře - záměr je přípustný .

Závazná stanoviska s podmínkami byla zahrnuta do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí. Podmínky vydaných rozhodnutí do stavebního povolení nejsou přebírány, na jejich platnosti se ovšem nic nemění.

Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků a správců komunikací a inženýrských sítí, správců toků , které se netýkají podmínek jejich ochrany , zakládají soukromoprávní vztah mezi těmito subjekty a stavebníkem. Tyto podmínky proto v tomto stavebním povolení nejsou zezávazňovány.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění, povolení a provedení stavby, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Námitky účastníků řízení nebyly podány.

**Poučení účastníků :**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení jež mu předcházelo , ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Blansko, Odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak,aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Blansko. Podané odvolání má v souladu ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena , dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Toto společné povolení pozbude platnosti, jestliže do dvou let ode dne , kdy nabylo právní moci , nebude stavba zahájena.

**Ing. Pavel Konečný**

vedoucí Odboru životního prostředí

**Poplatek :**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích , vyměřený podle položky 18 písmene h) ve výši 3 000,- Kč byl uhrazen dne 14.10.2019.

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů způsobem na místě v obci obvyklém . Oznámení bude též zveřejněno způsobem , umožňujícím dálkový přístup .**

Vyvěšeno dne .....  
Sejmuto dne .....  
Zveřejněno způsobem , umožňujícím dálkový přístup .....

Razítko , podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
(po sejmutí zaslat MěÚ OŽP Blansko)

**Přílohy pro OÚ Ostrov u Macochy a MěÚ Blansko, odbor hospodářské správy (obdrží prostřednictvím datové schránky) :** vyhláška k vyvěšení (po sejmutí zaslat MěÚ Blansko , OŽP)

**Přílohy pro stavebníka :**

- ověřená dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“

Přílohy obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

**ROZDĚLOVNÍK:**

**žadatel:**

Městys Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy , IČO: 00280780,  
zastoupení : HAŠKA a.s., Jungmanova 74, 666 01 Tišnov

**účastníci řízení:**

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha  
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1 , 657 02 Brno  
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

**ostatní účastníci řízení dle § 94k písm. c,d) stavebního zákona :**

Městys Ostrov u Macochy, Ostrov u Macochy

**ostatní účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona ( veřejná vyhláška):  
(identifikováni označením pozemků)**

k.ú. Ostrov u Macochy pozemky p.č. 75/11, p.č.st.221, p.č.st.218, p.č.75/25, p.č.st.79, p.č.76/3,  
p.č.st.84, p.č.2/1, p.č.st.250, p.č. st.342, p.č.1/15, p.č.1/6, p.č.1/3, p.č.1807, p.č.1642/20,  
p.č.1642/19, p.č.76/2, p.č.76/1, p.č.76/2, p.č.1685/1

**dotčené orgány a ostatní:**

MěÚ Blansko, odbor stavební úřad, odd.stavebního řádu, nám.Republiky 1316/1, 678 01 Blansko  
Hasičský záchranný sbor JmK, Územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko  
Krajská hygienická stanice JmK, územní pracoviště Blansko, Mlýnská 2, 678 01 Blansko  
Agentura OP a krajiny ČR, Správa CHKO Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko